

„Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wojska Polskiego 14, 64-500 Szamotuły
tel. 61 29 218 29, fax 61 29 218 57
<http://zgkszamotuly.pl>, e-mail: sekretariat@zgkszamotuly.pl

Szamotuły, 15.06.2020 r.

Zapytania i odpowiedzi
do postępowania nr ZO/S/8/2020

1. W zapytaniu ofertowym wpisano :

"IX. Opis sposobu przygotowywania ofert:

Ofertę (zamkniętą w kopercie) należy złożyć w nieprzejrzywym opakowaniu lub drugiej zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego. Koperta winna być zaadresowana: 'Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach' Sp. z o.o. , ul. Wojska Polskiego 14, 64-500 Szamotuły

Oferta winna być oznaczona: „Zapytanie ofertowe sektorowe ZO/S/8/2020 na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci wodociągowej wsi Jastrowo i Powstańców Wielkopolskich w Szamotułach wraz z kosztami i nadzorem autorskim”

X. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty można składać tylko i wyłącznie elektronicznie na adres mailowy przetargi@zgkszamotuly.pl do dnia 17.06.2020 r. do godz. 10:00 "

Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób należy składać oferty drogą pocztową czy tylko elektronicznie?

Odpowiedź: Treść zapytania ofertowego została poprawiona.

Oferty należy przysłać drogą elektroniczną.

2. W zapytaniu wpisano : " Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w danych do koncepcji, załącznik nr 3 do SIWZ " proszę o zamieszczenie załącznika nr 3.

Odpowiedź: Treść zapytania ofertowego została poprawiona. Brak koncepcji, dołączono mapki z wyrysem sieci wodociągowych.

3. Czy włączenie do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Powstańców Wlkp. będzie na działce drogi wojewódzkiej czy poza nią?

Odpowiedź: Włączenie wypada w pasie drogi powiatowej.

4. Czy zgodnie z załączoną mapką wodociąg należy projektować po terenach prywatnych czy w pasie drogowym?

Odpowiedź: Oczywiście należy jeżeli jest to możliwe umieścić sieć w pasie drogi powiatowej

5. W zapytaniu zapisano : " Po wykonaniu sieci należy przyłączyć istniejące budynki." Proszę o informację w jakim zakresie należy zaprojektować wykonanie przyłączy : do budynków czy do granic nieruchomości i gdzie projektować lokalizację wodomierzy?

Odpowiedź: Wymianę przyłączy wykonać do granicy posesji. Likwidację istniejących przyłączy wykonujemy w pasie drogi powiatowej po stronie gm. Obrzycko.

6. Czy w projekcie sieci wodociągowej należy przewidzieć oprócz przyłączy przejścia do istniejących dróg pod kątem dalszej rozbudowy sieci wodociągowej?

Odpowiedź: Projektujemy tylko sieć wodociągową bez żadnych przejść – jedynie na zakończeniu sieci montujemy węzeł hydrantowy montowany na trójniku 100/80 z kołnierzem pełnym dający możliwość przedłużenia sieci.

7. Proszę o określenie zasad i warunków wystawiania faktur jakie są wpisane w par 5 umowy?


Odpowiedź: Płatność będzie jednorazowa. Po dostarczeniu pełnej dokumentacji, Zamawiający zgodnie par. 5 ust. 3 ma 14 dni na zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Zwracam się z wnioskiem o zmianę rażąco wygórowanych zapisów umowy w par. 7 Kary umowne ust. 2 pkt a i b z ""nie więcej niż 40 % wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 6 ust. 1," na "

"nie więcej niż 20 % wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 6 ust. 1". Taki zapis byłby zgodny z karą umowną jak za odstąpienie umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem
Z-CIA DYREKTORA


Michał Dziędzic