



„Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wojska Polskiego 14, 64-500 Szamotuły
tel. 61 29 218 29, fax 61 29 218 57
<http://zgkszamotuly.pl>, e-mail: sekretariat@zgkszamotuly.pl

Szamotuły, 07.03.2018 r.

Nr postępowania PN 3/2018

Zapytanie wraz z odpowiedziami

„Dostawa wraz z montażem klimatyzacji w pokojach hotelowych Hotelu Maraton przy ul. Sportowej 6 w Szamotułach”

Zgodnie z art. 38 Ustawy PZP Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadane pytanie.

Pytanie:

W dodatku A do SIWZ w punkcie II, podpunkcie 1 podano informację o zastosowaniu układu multiSPLIT. Niestety ze względu na proponowaną przez Państwa lokalizację agregatów na ścianie pomiędzy osiami: A-B, 5-6 występuje brak możliwości zastosowania danego układu. Przyczyną tego jest zbyt duża odległość między jednostką zewnętrzną a najbardziej odległą jednostką wewnętrzną. Maksymalna długość orurowania wynosi 20/25m.

Stąd mamy 2 propozycje zastąpienia systemu multiSPLIT:

1. Zastosowanie systemu mini VRF - cały układ obsługiwać będą 3 agregaty, zlokalizowane na proponowanej przez Państwa ścianie.

Poglądowej zdjęcie jednego agregatu

2. Zastosowanie systemu VRF - cały układ obsługiwać będzie 1 agregat, z tym że wymaga on posadowienia na powierzchni.

Poglądowej zdjęcie agregatu

Bardzo proszę o odpowiedź, czy system multiSPLIT jest jedynym i ostatecznym rozwiązaniem instalacji klimatyzacji w pokojach hotelowych Hotelu Maraton.

ODPOWIEDŹ:

Na potrzeby postępowania przetargowego „Dostawa wraz z montażem klimatyzacji w pokojach hotelowych Hotelu Maraton przy ul. Sportowej 6 w Szamotułach”, Zamawiający wystąpił z prośbą o przygotowanie niezależnej opinii przez Centrum Działalności Inżynierskiej „inSIMP” Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Poznaniu Sp. k.

Z opinii jasno wynika, iż system multiSPLIT jest jak najbardziej możliwy do zastosowania.

Obecnie w Hotelu Maraton działa już ten system na piętrze I jak i II.

Zatem Zamawiający nie wyraża zgody na możliwość zastosowania innego rozwiązania.

W związku z powyższym Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert.

Z poważaniem
Prezes Zarządu Spółki
Renata Ogórkiewicz